

Chauffage électrique direct centralisé

Les tableaux suivants contiennent les paramètres économiques qui ont été utilisés dans le modèle de [Chauffage électrique direct centralisé](#).

Investissement spécifique [CHF₂₀₁₀/kW_e]	
2011-2050	
MIN	243 ^[1]
MOY	284 ^[1]
MAX	365 ^[1]

Coûts d'exploitation et de maintenance [CHF₂₀₁₀/kW_e]	
2011-2050	
14 ^[1]	

Durée de vie [années]	15 ^[1]
------------------------------	-------------------

Références

[1] NERA & AEA (2009), La courbe d'offre en GB pour la chaleur issue d'énergies renouvelable, étude pour le Département du Changement Énergétique et Climatologique.

From:

<http://wiki.energyscope.ch/> -

Permanent link:

http://wiki.energyscope.ch/doku.php?id=fr:c_direct_elec_cost



Last update: **2019/10/22 09:17**