

Coûts des pompes à chaleur décentralisées

Les tableaux suivants présentent les paramètres économiques considérés pour le modèle des [pompes à chaleur décentralisées](#).

Investissement spécifique [CHF₂₀₁₀/kW_{th}]	
2011-2050	
MIN	753 ^[1]
MOY	1'486 ^{[1][2]}
MAX	3'144 ^[1]
Coûts d'exploitation et de maintenance [CHF₂₀₁₀/kW_{th}]	
2011-2050	
99 ^[2]	
Durée de vie [Années]	23 ^[1]

Références

[1] NERA & AEA (2009), The UK Supply Curve for Renewable Heat, Study for the Department of Energy and Climate Change.

[2] Commission of the European Communities (2008), Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport

From:

<http://wiki.energyscope.ch/> -

Permanent link:

http://wiki.energyscope.ch/doku.php?id=fr:d_hp_cost



Last update: **2019/10/22 09:17**