

# Coûts des pompes à chaleur

Les tableaux suivants présentent les paramètres économiques considérés pour le modèle des [pompes à chaleur](#).

Investissement spécifique [CHF <sub>2010</sub> /kW <sub>th</sub> ]	
2011-2050	
<b>MIN</b>	435 <sup>[1]</sup>
<b>MOY</b>	532 <sup>[1]</sup>
<b>MAX</b>	626 <sup>[1]</sup>
Coûts d'exploitation et de maintenance* [CHF <sub>2010</sub> /kW <sub>th</sub> ]	
2011-2050	
27	

\*5% des coûts d'investissement.

**Durée de vie [Années]** 20

## Références

[1] Visa Technologies, List de prix publics - Materiel Robur

From:

<http://wiki.energyscope.ch/> -

Permanent link:

[http://wiki.energyscope.ch/doku.php?id=fr:d\\_thp\\_cost](http://wiki.energyscope.ch/doku.php?id=fr:d_thp_cost)



Last update: **2019/10/22 09:17**